



## הוראות התקנה לרגשי לחץ טבולים

רגש הלחץ בודק את הלחץ ההידרוסטטי ומספק את אנלוגי 4-20 מ"א יחסית למפלס

1. **אסור** לכופף את הכבל

הכבל כולל צינורית להשוואת לחצים וכיפוף של הכבל יגרום ל"סתימה" של

הצינורית וזיוף במדידה.

**יש להשאיר** את הצינורית פתוחה לאוויר החופשי.

2. כאשר המיכל נקי ממשקעים, אפשר לשחרר את הכבל כך שהגשש יהיה מונח על

קרקעית המיכל.

בכל מקרה אחר יש לרתום את הכבל (מבלי לעוות או לכופף אותו) כך שהגשש

יגיע מספר ס"מ, מעל שכבת המשקעים או החול.

3. רגש לחץ טבול רגיל מיועד לנוזלים **נקיים** בלבד.

לביוב יש להשתמש עם רגש בעל דיאפרגמה שטוחה או מע' אולטרסונית

(המודדת את המפלס ללא מגע עם הנוזל)